



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(150064, г. Ярославль, Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 346/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 1»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору № 346 от «30» сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «02» октября 2019 года по «03» октября 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Емелиной Алёной Вениаминовной проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 1», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д.18а, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего Шутовой Ольги Александровны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отдельно стоящие здания (хозяйственные блоки) не оснащены АУПС.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 ППР в РФ, п. 4, таб. 3 п. 4.2, п. 5.2 НПБ 110-03, прил. А п. А4, таб. А3 СП 5.13130.2009.	10.10.2020г.	
2.	На момент проверки в подготовительной группе (позиция 3 согласно Техническому паспорту) допущено единовременное пребывание детей и персонала в количестве 30 человек при наличии одного выхода из групповой ячейки.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ст. 53 ч.1, ч.2 п.1 Федеральный закон РФ №123-ФЗ, п.5.2.12 СП 1.13130.2009. п.6.12* СНиП 21-01-97*	10.10.2020г.	
3.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51; Федерального закона №123-ФЗ, п. 61	10.10.2020г.	

	сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средства пожарной сигнализации) (срок эксплуатации системы более 10 лет), (акт обследования ООО ЦТО «Спецавтоматика» от 04.09.2018)	ППР в РФ.		
4.	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) в подвальном помещении находится не в рабочем состоянии (акт обследования ООО ЦТО «Спецавтоматика» от 04.09.2018).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 ППР в РФ, п. 4, таб. 3 п. 4.2, п. 5.2 НПБ 110-03, прил. А п. А4, таб. А3 СП 5.13130.2009.	10.10.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Емелина А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 03 » октября 20 19г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 03 » октября 20 19г.

Заведующий МДОУ «Детский сад №1» Шутова О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

