Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № *97/1/1*

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №1»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. № *97* от «*02*» *апреля* 20*19* , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период *с 10 час. 00 мин. «10» апреля 2019 года по 10 час. 00 мин. «25» апреля 2019 года* проведена плановая выездная проверка *соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Соловьевой Верой Васильевной в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1», осуществляющего деятельность по адресу: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина д.17а.*

в присутствии *заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» Шутовой Ольгой Александровной, заместителя заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» по АХР Орловой А.В.*

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред-писа-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери из групповых ячеек, ведущие в лестничную клетку на 1-м и 2-м этаже, не оборудованы уплотнениями в притворах (снизу дверей и между дверьми).	п. 6.18* СНиП 21-01-97*	05.12.2019г.	
2.	Расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м. в помещении №17 на 1 этаже по паспорту БТИ.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390),	05.12.2019г.	

		п.12.33 НПБ 88-2001, п. 13.5.5 СП 5.13130.2009.		
3.	В помещениях подвала, теплоузла здания светильники эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника.	ст.1, ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	05.12.2019г.	
4.	Помещение теплоузла (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №8) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009.	05.12.2019г.	
5.	Помещение диспетчерского пункта (пожарного поста) с приемно-контрольным прибором АУПС не соответствует установленным требованиям, а именно: площадь помещения менее 15 кв.м.	П. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.п. 12.48, 12.55, 12.56 НПБ 88-2001*	05.12.2019г.	
6.	Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя (порядковый номер №6) не опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.	п. 475 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	05.12.2019г.	
7.	Установлены не соответствующим образом пожарные дымовые извещатели в помещениях 2-го этажа: младшая группа №1 (позиции №№15, 16, 17, 18 по паспорту БТИ), группа №5 (позиции №№25-31 по паспорту БТИ), помещение музыкального зала (позиция №21 по паспорту БТИ), старшая группа №4 (позиции №№1-6 по паспорту БТИ); в помещениях 1-го этажа: средняя группа (позиции №№45-50 по паспорту БТИ), младшая группа №2 (позиции №№1-6 по паспорту БТИ), помещения медицинского блока (позиции №№29, 27, 30, 11, 10 по паспорту БТИ), помещение кабинета заведующей (позиция	п. 12.18 НПБ 88-01*; п.13.3.4 СП 5.13130.2009	05.12.2019г.	

	№№11 по паспорту БТИ), помещение кабинета музея (позиция №№10 по паспорту БТИ) – установлены на плитке подвесного потолка.			
8.	Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (помещение прачечной) (позиция №4 по паспорту БТИ)	подпункт «а» п. 475 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	05.12.2019г	
9.	На здании МДОУ «Детский сад №1» отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	05.12.2019г	
10.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – марш и площадка лестницы второго эвакуационного выхода из 1-й младшей группы (позиция №17 по паспорту БТИ) со 2-го этажа здания деревянные с пределом огнестойкости менее R45, не доведены до требуемого предела огнестойкости	п.п. 1, 5, 6 ст.52; ст.58 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 5.18*, 5.19 СНиП 21-01-97*	05.12.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Соловьева В.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«*25*» *апреля* 20 *19* г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1» Шутова О.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«*25*» *апреля* 20 *19* г.

(подпись)