



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности**

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

**Отдел надзорной деятельности по Ленинскому району г. Ярославля**

(г. Ярославль, ул. Р. Люксембург, д. 17, тел.: (4852) 25-98-55)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора)**

**№ 167**

« 16 » декабря 2013 года  
15 час. 00 мин.

г. Ярославль

По адресу/адресам: г. Ярославль, пр. Ленина, д. 17-а.

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ленинского района г. Ярославля по пожарному надзору Ляченкова Виктора Анатольевича от «03» декабря 2013 года № 167, была проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1

Дата и время проведения проверки в период с 09 час. 00 мин. «10» декабря 2013 года по 15 час. 00 мин. «16» декабря 2013 года

Общая продолжительность проверки: (5 рабочих дней).

Акт составлен: в отделе надзорной деятельности по Ленинскому району г. Ярославля

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:**

Заведующая МДОУ детский сад № 1 Шутова О.А. 03.12.2013 года

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор Ленинского района г. Ярославля по пожарному надзору Тренина Марина Владимировна.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ детский сад № 1 Шутова О.А.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание детского сада - 2-х этажное кирпичное, 3-ой степени огнестойкости, класс по функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Площадь здания – 1609 кв.м. Крыша здания двускатная, несущая часть крыши – деревянные стропила, кровля шиферная. Отопление – центральное водяное, помещения электрифицированы. Из здания имеется 12 эвакуационных выходов. В здании имеется внутренний противопожарный водопровод. Здание оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03 и системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 2-го типа.

Декларация пожарной безопасности представлена (зарегистрирована)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – марши и площадки лестниц вторых эвакуационных выходов со 2-го этажа деревянные с пределом огнестойкости менее R 45.	п. 33 ППП в РФ; п. 5.18*, п. 5.19 СНИП 21-01-97*	МДОУ детский сад № 1
2.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – ширина	п. 33 ППП в РФ; п. 6.29 СНИП 21-01-97*	МДОУ детский сад № 1

марша лестниц вторых эвакуационных  
выходов со 2-го этажа менее 1,35 метра

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): № 105/1/005634 от 02.08.2012 года, п.п. 7, 8.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
Ленинского района г. Ярославля  
по пожарному надзору


  
М.Л.П

М.В. Тренина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Заведующая МДОУ детский сад № 1 Шутова Ольга Александровна

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» декабря 2013 г.

  
(подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности по Ленинскому району г. Ярославля  
(г. Ярославль, ул. Р. Люксембург, д.17, тел.: (4852) 25-98-55)

**Предписание № 167 / 1 / 101.**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению**  
**детский сад комбинированного вида № 1**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ленинского района г. Ярославля по пожарному надзору Ляченкова В.А. от «03» декабря 2013 года № 167, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «10» декабря 2013 года по 15 час. 00 мин. «16» декабря 2013 года проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором Ленинского района г. Ярославля по пожарному надзору Трениной Мариной Владимировной, в отношении МДОУ детский сад № 1, расположенного по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина, д. 17-а совместно с заведующей МДОУ детский сад № 1 Шутовой О.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – марши и площадки лестниц вторых эвакуационных выходов со 2-го этажа деревянные с пределом огнестойкости менее R 45.	п. 33 ППР в РФ; п. 5.18* , п. 5.19 СНиП 21-01-97*	01.03.2015 г.	
2.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – ширина марша лестниц вторых эвакуационных выходов со 2-го этажа менее 1,35 метра	п. 33 ППР в РФ; п. 6.29 СНиП 21-01-97*	01.03.2015 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный

срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор  
Ленинского района г. Ярославля  
по пожарному надзору


«16» декабря 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МДОУ детский сад № 1 Шутова О.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«16» декабря 2013 г.

  
М.В. Тренина  
М.Л.П.\*

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)